



INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
tel. (12) 370-35-00, fax: (12) 632-24-32
e-mail: sekretariat@iop.krakow.pl
NIP 675-000-19-17

Instytut Ochrony Przyrody PAN zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na modernizację kotłowni w siedzibie Instytutu (Kraków, al. A. Mickiewicza 33), polegającą na wymianie zainstalowanego dotychczas kotła gazowego CO Triplex Viessman o mocy 135 KW (z naczyniem przeponowym >250l), na dwa kotły kondensacyjne w układzie kaskadowym (preferowane kotły marki Immergas lub De Dietrich), o łącznej mocy nie mniejszej niż 140 kW, ze stosownymi naczyniami przeponowymi. Oferta obejmuje:

1. Odłączenie starego kotła (kwestia jego usunięcia – do uzgodnienia);
2. Wszystkie prace związane z instalacją nowych kotłów kondensacyjnych wraz z naczyniami przeponowymi, tj. podłączeniem ich do istniejącej instalacji CO (aktualnie zawiera ona komplet wszystkich niezbędnych komponentów instalacji CO: pompę, odmulacz, zmiękcacz wody, manometry, zawory, etc).
3. Podłączenie kotłów kondensacyjnych do istniejących instalacji elektrycznych i gazowych.
4. Zainstalowanie szczelnej wkładki kominowej niezbędnej do funkcjonowania kotła kondensacyjnej (aktualnie przewód kominowy ma wkładkę ze stali kwasoodpornej). Orientacyjna wysokość komina: około 25 m).
5. Zainstalowanie czerpni powietrza (długość przewodu „kominowego” wiodącego do istniejącego otworu okiennego kotłowni: ok. 4 m).

Oferty proszę nadsyłać na adres
dragunajtys@iop.krakow.pl do dnia 16.09.2016 do godz. 14:00

Dodatkowych informacji udziela Dorota Dragunajtys-Korpak tel 012 370 35 17